

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1532/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова,3 <i>(назва, юридична адреса)</i>		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1532 – вода питна з комунального водогону		
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Шевченка, 15, м. Люботин, Харківська область.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 10:00		
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00		
Дати виконання робіт	30.06.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1532.		
Додаткова інформація	зразок відібраний та доставлений представником замовника.		
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	8,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач Нововодолазького відділення Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1533/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 (назва, юридична адреса)		
Замовник			
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1533 – вода питна з комунального водогону		
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Героїв Афганців, 61/26, м. Люботин, Харківська область.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії:
дата виготовлення:			номер партії:
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 10:10		
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00		
Дати виконання робіт	30.06.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1533.		
Додаткова інформація	зразок відібраний та доставлений представником замовника.		
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка	несе замовник.		

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	<5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	<1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)



(підпис)


Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)



(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)



(підпис)

Анна ЗОЛОТКО


(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувальниця Товариства з обмеженою відповідальністю

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)



(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1534/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 <i>(назва, юридична адреса)</i>		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1534 – вода питна з комунального водогону		
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Данилевського, 9, м. Люботин, Харківська область.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 10:30		
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00		
Дати виконання робіт	30.06.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1534.		
Додаткова інформація зразок відібраний та доставлений представником замовника.			
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	12,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,1	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)



(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)



(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни


(посада особи, що підготувала висновок)



Завідуюча Нововодолазького відділення

Харківської філії


(посада особи, що затверджує протокол)



(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1535/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія			
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. захисників України, буд. 46-А			
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 (назва, юридична адреса)			
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1535 – вода питна з комунального водогону			
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Локомотивна, 1-Б, м. Люботин, Харківська область.			
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії:	-
дата виготовлення:			номер партії:	-
виробник:				
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:				
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.			
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025			
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 10:40			
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00			
Дати виконання робіт	30.06.2026			
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.			
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1535.			
Додаткова інформація	зразок відібраний та доставлений представником замовника.			
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка	несе замовник.			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	<5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)


(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)


(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)


(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Завідувач Нововодолазького відділення
Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)


(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1536/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1536 – вода питна з комунального водогону		
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради вул. Постольного Олександра, 2, с-ще Травневе, Харківська область.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 11:10		
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00		
Дати виконання робіт	30.06.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1536.		
Додаткова інформація	зразок відібраний та доставлений представником замовника.		
	Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.		

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)



Завідувач Нововодолазького відділення
Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1537/2026
від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 (назва, юридична адреса)
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1537 – вода питна з комунального водогону
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Центральна, 2, с-ще Манченки, Харківська область.
Опис зразка:	кількість: <u>2,0 л</u> величина партії: <u>-</u>
дата виготовлення:	номер партії: <u>-</u>
виробник:	
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:	
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 11:20
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00
Дати виконання робіт	30.06.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення ві 30.06.2026 № 1537.
Додаткова інформація зразок відібраний та доставлений представником замовника.	
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.	

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	8,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Затверджує: [підпис]

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 1538/2026

від 30 червня 2026 р.

Назва лабораторії	санітарно-гігієнічна лабораторія			
Адреса лабораторії	селище Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А			
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3 (назва, юридична адреса)			
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 1538 – вода питна з комунального водогону			
Місце відбору зразка:	кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, вул. Полтавський Шлях, 48, м. Люботин, Харківська область.			
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії:	-
дата виготовлення:			номер партії:	-
виробник:				
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:				
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.			
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025			
Дата і час відбирання зразка	30.06.2026 11:30			
Дата і час отримання зразка	30.06.2026 12:00			
Дати виконання робіт	30.06.2026			
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.			
Додаткові відомості про зразок:	згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 30.06.2026 № 1538.			
Додаткова інформація	зразок відібраний та доставлений представником замовника.			
Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.				

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД*		
Запах	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	10,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,1	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лаборант

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Досліджена проба води питної з комунального водогону за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач Новодолазського відділення
Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)